

## DODATEČNÉ INFORMACE 1

Název veřejné zakázky:	<b>Infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko – výběrové řízení</b>
Evidenčním číslo veřejné zakázky:	4810
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	<b>Město Jevíčko</b>
Sídlo:	Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
IČ:	00276791
Veřejná zakázka podle předmětu:	Stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

### **DOTAZ 1**

Zadavatel v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu v rámci stavby venkovního plynovodu (PZ) požaduje zhotovit a ocenit osazení regulátoru a přípravy na plynoměr. Toto je součástí OPZ a tudíž i jiné části PD. Tyto práce by se neměly v rámci dodávky PZ provádět.

Uchazeč se proto dotazuje, zda je PD a položkový rozpočet správný a zadavatel požaduje ocenění výše uvedených prací? Nebo zda je v PD a položkovém rozpočtu chyba a projektant to má pravděpodobně špatně rozděleno?

### **ODPOVĚĎ 1**

Přípojka bude ukončena kulovým kohoutem. Součástí dodávaného pilíře bude úchyt přípojky a úchyt přechodky. Regulátor tlaku a plynoměr nejsou předmětem této veřejné zakázky (poznámka: ve výkrese plynoměr s regulátorem jsou zakresleny, a to z důvodu koordinace budoucích činností). Projektová dokumentace a soupis stavebních prací jsou v pořádku a jsou pro uchazeče platné.

### **DOTAZ 2**

chtěl bych touto formou vznést dotaz týkající se SO 08 01 Veřejné osvětlení - konkrétně k položce č. 4: Svítilno výbojkové 70W SHC parkové.

Prosím tímto o specifikaci svítidla. Tato není uvedena jak v technické zprávě, tak ve výkresové části PD.

### **ODPOVĚĎ 2**

Položka č.4 obsahuje montáž svítidla veřejného osvětlení, v položce č.17 je pak dodávka tohoto svítidla. Z typového označení vyplývá, že se jedná se o parkové svítidlo venkovní na stožár Ø60mm, tělo polykarbonát, plechová stříška Ø660mm. 230V/50Hz IP44 kompenzované, s tlumivkou, el.zdroj vysokotlaká sodíková výbojka čirá, elektrický příkon 70W, patice E27, teplota chromatičnosti 2000K, světelný tok 6600lm.