

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 28360/2009-OZP5
Č. J.: MUMT 29804/2009
VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Polák
TEL.: 461 353 042
FAX: 461 353 074
E-MAIL: zpolak@mtrebova.cz
DATUM: 29.10.2009

DLE ROZDĚLOVNÍKU

MĚSTSKÝ ÚŘAD JEVIČKO	Číslo dopor.
	R 16093
Došlo dne 30. 10. 2009	Zpracovatel
Č. j.: INV/3425/2009	Ukl. znak
Přílohy: 3/2	

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Město Jevíčko, IČ 00276791, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

(dále jen "stavebník") dne 12.10.2009 podalo žádost o vydání povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami – k odvedení povrchových vod dešťovou kanalizací z komunikace do kanalizace pro veřejnou potřebu podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a žádost o vydání stavebního povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona ke zřízení vodního díla:

**Rekonstrukce MK - ulice Pod Zahradami, Jevíčko (SO 301 Kanalizace dešťová, SO 302 Přelivný objekt, SO 502 Propojení vodovodu DN 150 mm)
Jevíčko, Pod Zahradami**

na pozemcích SO 301 Kanalizace dešťová parc. č. 3059/1, 3059/2, 3059/3 v katastrálním území Jevíčko - předměstí, SO 302 Přelivný objekt parc. č. 1751/20, 1751/36, 3051, 3052, 3053, 3060/1, 3061 v katastrálním území Jevíčko - předměstí, SO 502 Propojení vodovodu DN 150 mm parc. č. 1684/4, 1751/5, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056/2, 3057, 3058/2, 3059/1, 3059/2, 3059/3, 3061, 5380/1, 5380/2 v katastrálním území Jevíčko - předměstí. Uvedeným dnem byla zahájena vodoprávní řízení o vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení. Vodoprávní úřad rozhodl usnesením č. j. MUMT 29714/2009 ze dne 27.10.2009 o spojení těchto správních řízení.

Jiné nakládání s povrchovými vodami – jejich odvedení dešťovou kanalizací z komunikace do kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen "nakládání s vodami") je požadováno povolit na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Jevíčko
Identifikátor katastrálního území	659339
Název katastrálního území	Jevíčko - předměstí
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 3059/1, 3059/2, 3059/3 v katastrálním území Jevíčko - předměstí
Přímé určení polohy – vpust' UV2 (souřadnice X, Y)	-1 113 225, -585 115
Přímé určení polohy – napojení na kanal. řad (souřadnice X, Y)	-1 113 171, -585 110

v tomto rozsahu:

Původ (odebírané) vody (Č 01)	jiný zdroj povrchové vody
Účel užití vody	jiné nakládání
Související vodní dílo	stoková síť

Údaje o místu řízení o vydání stavebního povolení:

SO 502 Propojení vodovodu DN 150 mm

Název kraje	Pardubický
Název obce	Jevíčko
Identifikátor katastrálního území	659339
Název katastrálního území	Jevíčko - předměstí
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1684/4, 1751/5, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056/2, 3057, 3058/2, 3059/1, 3059/2, 3059/3, 3061, 5380/1, 5380/2 v katastrálním území Jevíčko - předměstí
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	-1 113 282, -585 124
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	-1 112 972, -585 037

SO 302 Přelivný objekt

Název kraje	Pardubický
Název obce	Jevíčko
Identifikátor katastrálního území	659339
Název katastrálního území	Jevíčko - předměstí
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1751/20, 1751/36, 3051, 3052, 3053, 3060/1, 3061 v katastrálním území Jevíčko - předměstí
Číselný identifikátor vodního toku	10108771
Název vodního toku	Bezejmenný potok - levostranný přítok Malonínské potoka v ř. km 0,35 (tzv. Žlíbecký potok)
Číslo hydrologického pořadí	4-10-02-092
Říční km vodního toku (konec stavby)	0,150 km
Říční km vodního toku (začátek stavby)	0,150 km
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	-1 113 000, -585 020
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	-1 112 994, -585 073

SO 301 Kanalizace dešťová

Název kraje	Pardubický
Název obce	Jevíčko
Identifikátor katastrálního území	659339
Název katastrálního území	Jevíčko - předměstí
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 3059/1, 3059/2, 3059/3 v katastrálním území Jevíčko - předměstí
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	-1 113 225, -585 115
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	-1 113 171, -585 110,

Stavební objekty:

SO 502 Propojení vodovodu DN 150 mm

Druh vodovodního řadu (Č 28)	zásobovací síť
Celková délka řadů	338,5 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	150 mm
Největší jmenovitá světlost řadu	150 mm

SO 302 Přelivný objekt

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka stok	80,92 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	80,92 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	300 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	800 mm
Počet navrhovaných odlehčovacích komor	1
Počet navrhovaných čerpacích stanic	0

SO 301 Kanalizace dešťová

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka stok	59,00 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	59,00 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	150 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	200 mm
Počet navrhovaných odlehčovacích komor	0
Počet navrhovaných čerpacích stanic	0

Popis stavby:**SO 301 Kanalizace dešťová**

Odvodnění nové komunikace v Jevíčku v ulici Pod Zahradami bude provedeno dvěma uličními vpustěmi, které budou umístěny v části komunikace u ulice Olomoucké. Uliční vpusti budou napojeny kanalizačním potrubím DN 150 a DN 200 mm přes kanalizační vložku do kanalizačního řádu DN 600 mm - BT. Na stávajícím kanalizačním řádu (DN600-BT) bude provedena rekonstrukce revizní kanalizační šachty (st. Š13). Vzhledem k nově provedené komunikaci musí být st. betonové těleso odstraněno a nahrazeno novou revizní kanalizační šachtou. Nová kanalizační šachta bude provedena z betonových prefabrikátů, na kterých bude osazen kruhový litinový poklop pr. 600 mm. Kóta dna revizní šachty bude zachována, poklop se osadí dle nového terénu. Nové kanalizační potrubí se provede z PP Master SN 8 DN 150-200 mm. Kanalizační potrubí bude vedeno v hloubce cca 1,0 m. Kanalizační uliční vpusti budou provedeny z betonových prefabrikátů, na kterých budou osazeny uliční litinové mříže.

SO 302 Přelivný objekt

Je navrženo zkapacitnění stoky AB pod šachtou Š115 na profil DN 800 mm, po jejím křížení s ulicí Pod Zahradami je navržen dešťový oddělovač, se zaústěním odlehčovací stoky do přilehlého potoka a kapacitní stoky zpět do stávajícího úseku stoky AB. Součástí objektu je i odvodnění lapače splavenin, navrženého v rámci rekonstrukce komunikace v ulici Pod Zahradami.

Trasa přeložky stoky AB navazuje na stávající stoku v šachtě Š115. Trasa dále pokračuje v chodníku cca 5 m souběžně s domem a poté se teprve odklání od komunikace Biskupické, přechází napříč ulicí Pod Zahradami a ústí na břehu vodoteče do OK. Z OK vychází trasa napřímo, o 90 stupňů je zalomena třemi oblouky po 30. stupních, za nimiž je osazena šachta s průběžným potrubím s čistícím kusem a dále ústí do stávající stoky AB v nově navržené šachtě. Trasa odlehčovací stoky je vedena šikmo z OK do sousední vodoteče. Trasa stoky od lapače splavenin je vedena podél OK s jedním zalomením a vyústěním do vodoteče.

Hlavní stoka AB od šachty Š115 po OK a odlehčovací stoka od OK do potoka je navržena z trub sklolaminátových odstředivě litych - výrobce Hobas, beztlakových PN 1, tuhosti SN 10000, v profilu DN 800 mm, délkách 6000 mm. Kapacitní část stoky z OK přes šachtu Š348A do šachty Š 348B je navržena z trub PP Ultra Rib 2 DN 300 mm, SN 8. Stoka od lapače splavenin je navržena rovněž z trub PP Ultra-Rib 2 DN 300 mm, SN 8. Na kanalizaci jsou navrženy celkem 4 nové šachty z betonových prefabrikátů Beta, u šachet Š115A a Š 348B s monolitickým dnem. Odlehčovací komora je navržena železobetonová monolitická s prefabrikovaným stropem.

Vstupní a revizní šachty

Na kanalizaci jsou navrženy celkem 4 nové šachty. Šachta Š115 je stávající šachta, která bude ve spodní části zachována, z vnější strany bude přisazeno nové potrubí Hobas s obetonováním a úpravou vtoku. Montážně bude opraven vstupní komín, případně vyměněn poklop šachty. Šachta Š115A je navržena s monolitickým dnem s tím, že v trase bude osazen oblouk z potrubí Hobas a poté proveden výřez vrchní části a zabetonování dna šachty. Vrchní část je navržena z prefabrikátů Beta. Šachta Š348A na kapacitním potrubí z OK je navržena celá jako typová z prefabrikátů Beta s tím, že potrubí bude šachtou procházet jako uzavřené, v šachtě osazen čistící kus. Z tohoto důvodu bude použito dno šachty bez provedení žlabu, se vtokovým a výtokovým otvorem DN 400 mm, po osazení potrubí budou tyto prostupy zabetonovány a utěsněny. Šachta Š348B v místě napojení na stávající stoku je navržena s monolitickým dnem a vrchní částí z betonových prefabrikátů Beta. Šachta Š348C na stoce od lapače splavenin je navržena jako typová z betonových prefabrikátů.

Dešťový oddělovač

Objekt dešťového oddělovače je navržen jako monolitický betonový o vnitřních půdorysných rozměrech 1,70 x 4,50 m, s tloušťkou dna a stěn 0,30 m. Stěny a dno budou provedeny z monolitického železobetonu C30 HV 4, zastropení z betonových prefabrikátů se třemi litinovými poklopy 700 x 700 mm. Dno dešťového oddělovače bude vytvarováno tvrzeným betonem, hradící stěna z dubových dlužin osazených do zabetonovaných ocelových nosníků.

Výústní objekt

Na vodoteči bude v místě zaústění odlehčovací stoky a stoky od lapače splavenin proveden společný výústní objekt. Svahy břehů a dno potoka budou opraveny žulovou dlažbou v tl. 20 cm do betonu tl. 10 cm, ukončené na obou stranách a v patě svahů betonovými prahy. Roury budou seříznuty ve sklonu svahů, trouba DN 800 opatřena uzamykatelnou mříží.

Stávající kanalizace

Stávající kanalizace mezi šachtou Š115 a Š348B bude při výstavbě z části rozebrána, v úsecích mimo novou trasu bude buď vykopána s následným zásypem nebo zaplněna popílkem s cementem nebo jiným vhodným materiálem.

SO 502 Propojení vodovodu DN 150 mm

V Jevíčku v ulici Pod Zahradami bude provedeno propojení dvou stávajících vodovodních řadů, umístěných v ulicích Biskupické a Olomoucké. Trasa nového vodovodního řadu PE 160 bude vedena vedle nové komunikace. V místě, kde se kříží vodovodní potrubí s kanalizačním potrubím, bude osazena na potrubí vodovodu ochranná trubka PEHD SDR 26 pr. 225x8,6 mm, přesahující místo křížení o 1 m na každou stranu. Vodovodní řad je napojen na stávající trasu vodovodního řadu DN 150 mm v ulici Biskupické a na stávající trasu vodovodního řadu DN 80 PVC v ulici Olomoucké. Nový rozvod bude proveden z PE100+ SDR 17 pr. 160x9,5 mm.

Údaje o předmětu řízení:**SO 502 Propojení vodovodu DN 150 mm**

Název vodovodu

Vodovod Jevíčko

Typ vodního díla

vodovodní řady zásobovací sítě

Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)

skupinový

Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)

1

Název vodního díla

SO 502 Propojení vodovodu DN 150 mm

SO 302 Přelivný objekt, SO 301 Kanalizace dešťová

Název kanalizačního systému

Kanalizace Jevíčko

Typ vodního díla

stoková síť

Kanalizační soustava (Č 24)

kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy (Č 25)

pouze dešťová (SO 301 Kanalizace dešťová), jednotná (SO 302 Přelivný objekt)

Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)

2

Název vodního díla

SO 301 Kanalizace dešťová, SO 302 Přelivný objekt

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení řízení o vydání povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami – k odvedení povrchových vod dešťovou kanalizací z komunikace do kanalizace pro veřejnou potřebu podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 5 vodního zákona a dále oznamuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém

podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

14.12.2009.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Městského úřadu v Moravské Třebové, úřední dny Po a St 8:00-11:30, 12:30-17:00, Út., Čt. a Pá 8:00-11:30, 12:30-14:00).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
571 01 Moravská Třebová
-11/1-

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru ŽP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30. dnů.

Vyvěšeno dne: 1. 11. 2009

Sejmuto dne: 4. 12. 2009

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

hlavní účastníci (dodejky)

2. Zemědělská vodohospodářská správa oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Svitavy, nám. Míru 17, 568 02 Svitavy

hlavní účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou)

3. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

4. Václav Zapletal, Nová Dědina 89, 798 52 Konice

5. Jan Dobeš, Na Úvoze 522, 679 63 Velké Opatovice

6. Vladimír Richter, Okružní IV 314, 569 43 Jevíčko

7. MUDr. Jiří Orner, K. Čapka 606, 569 43 Jevíčko

8. Ing. Anna Sekerková, Biskupice 3, 569 43 Biskupice

ostatní účastníci

Ostatním účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou. Tímto účastníkem je:

- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 72/1994 Sb.“) ve stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

dotčené orgány

9. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje územní pracoviště Svitavy, Polní 2, 568 02 Svitavy

10. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy

ostatní (na vědomí)

11. Městský úřad Moravská Třebová odbor dopravy, pan Ing. Kocum, nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

12. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

13. Městský úřad Moravská Třebová odbor životního prostředí, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová

14. Městský úřad Jevíčko Stavební úřad, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

15. Městský úřad Moravská Třebová, nám.T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová - zasíláme 2 x, jednou **pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 30. dní**, 1 x bude s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.

16. Městský úřad Jevíčko, Palackého nám 1, 569 43 Jevíčko - zasíláme 2 x, jednou **pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 30. dní**, 1 x bude s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.