

**MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 15068/2009-OZP5  
NAŠE Č. J.: MUMT 22792/2009  
VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Polák  
TEL.: 461 353 042  
FAX: 461 353 074  
E-MAIL: zpolak@mtrebova.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 21.8.2009

**ROZHODNUTÍ**  
**VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU**

**Výroková část:**

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 1.6.2009 podalo

**Město Jevíčko, IČ 00276791, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona

**vydává stavební povolení**

ke stavbě vodního díla:

**Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku - SO Kanalizace, vodovod**  
**Jevíčko**

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

**SO 1.4 - Vodovod**

Název kraje  
Název obce  
Identifikátor katastrálního území  
Název katastrálního území  
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Pardubický  
Jevíčko  
659321  
Jevíčko-město  
parc. č. 96/1, 96/11, 107, 108 v  
katastrálním území Jevíčko-město  
větev "A": -585 431, -1 113 149, větev  
"B": -585 492, -1 113 125, větev "C": -585  
477, -1 113 165  
větev "A": -585 459, -1 113 239, větev  
"B": -585 519, -1 113 222, větev "C": -585  
501, -1 113 159

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

**SO 1.3 - Kanalizace**

Název kraje  
Název obce  
Identifikátor katastrálního území  
Název katastrálního území  
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Pardubický  
Jevíčko  
659321  
Jevíčko - město  
parc. č. 96/1, 96/2, 96/8, 96/20, 107, 108,  
109 v katastrálním území Jevíčko - město  
Stoka "A": -585 458, -1 113 220, stoka  
"B": -585 481, -1 113 135, stoka "C": -585  
405, -1 113 159, stoka "D": -585 509, -1 113  
173, stoka "E": -585 514, -1 113 191  
Stoka "A": -585 428, -1 113 135, stoka  
"B": -585 433, -1 113 152, stoka "C": -585  
433, -1 113 152, stoka "D": -585 508, -1 113  
112, stoka "E": -585 537, -1 113 224

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

**Stavební objekty:**

**Vodovodní řady**

Druh vodovodního řadu (Č 28) zásobovací sít'  
Celková délka řadů 300,7 m  
Nejmenší jmenovitá světlost řadu 32 mm  
Největší jmenovitá světlost řadu 100 mm

**Stoková sít'**

Druh stokové sítě (Č 42) gravitační  
Celková délka stok 502,9 m  
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č  
42) 502,9 m  
Nejmenší jmenovitá světlost stoky 150 mm  
Největší jmenovitá světlost stoky 400 mm  
Počet povolovaných odlehčovacích komor 0  
Počet povolovaných čerpacích stanic 0

**Popis stavby:**

**SO 1.3 - Kanalizace**

**Technické řešení**

Je navržena jednotná kanalizace v profilech DN 150 - 400 pro odvedení dešťových a splaškových vod z řešeného území do veřejné kanalizační sítě města Jevíčka. Většina stávajících kanalizačních řadů bude pro špatný technický stav vyměněna. Staré řady budou zrušeny zafoukáním.

**Údaje o trase**

Stavba 1 řeší řad na severní straně náměstí, který bude přemístěn dále od objektů (stoka „B“ – délka 81,6 m a stoka „C“ - délka 30,9 m, na řad budou napojeny vpusti UV2-sorpční, UV5, UV7-sorpční), řad uprostřed náměstí, který bude přemístěn východním směrem (stoka „A“, délka 250,7 m, na řad budou napojeny vpusti UV21, UV22, UV8, UV10, UV11, UV12, UV13, UV9, UV24, UV6, UV3-sorpční), řady na západní straně náměstí, které budou vyměněny ve stávající trase (stoka „E“ – délka 58,1 m, na řad bude napojena vpust' UV4, stoka „D“ – délka 70,1 m, na řad bude napojena vpust' UV1) a vybudování nové šachty Š17 na jižní straně náměstí s výměnou kanalizace DN 400 celkové délky 6 m (napojeny uliční vpusti UV17 a UV18).

**Údaje o materiálu**

Pro stavbu kanalizace je možno použít plastové potrubí, které bude splňovat ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, především v následujících kritériích:

- statická únosnost trub SN min 8 kN/m<sup>2</sup>
- chemická odolnost proti vlivu protékající látky včetně spojů (agresivita vody, NEL)
- chemická odolnost proti okolnímu prostředí

- těsnost trub a spojů musí splňovat požadavky uváděné v ČSN 75 6114 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
- vysoká životnost (min. 70 let)
- hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub
- potrubí musí být odolné proti prorůstání kořenů (slámkový test), obrusu a vůči vysokotlakému čištění
- potrubí musí vyhovět i pro max. průřezové rychlosti proudění v potrubí (5 m/s)

Kanalizace je navržena v profilech DN 400, 300, 250, 200 a 150. Vstupní šachty a uliční vpusti jsou navrženy prefabrikované betonové, uliční vpusti UV2, UV3 a UV7 budou provedeny jako sorpční. Konkrétní požadavky na tyto objekty budou přesněji specifikovány v zadávací dokumentaci.

#### SO 1.4 - Vodovod

Objekt řeší zásobování zóny pitnou vodou a vodou pro hasební účely. Zásobování bude zajištěno ze stávajících řadů. Pouze řad na západní straně náměstí bude vyměněn za řad z potrubí PVC 110 (větve "B"). Řad, vedený středem náměstí od severu k jihu, bude přeložen mimo komunikaci a bude z PVC 110 - DN 100, rPE40 a rPE 32 (větve "A"). K novému nadzemnímu hydrantu na západní straně bude přivedeno potrubí PVC 90 - DN 80.

#### Technický popis

Celková délka navrhovaných řadů z PVC 110, PN 10 je 196,4 m (řad "A" 96,4 m, řad "B" 100,0 m). Odbočení k nadzemnímu hydrantu PVC 90, PN 10 - DN 80 je délky 24 m, větve řadu "A" - rPE 40 - 8 m, rPE 40 - 26,2 m, rPE 32 - 23,0 m a 23,1 m. Tyto větve budou napojeny navrtávacím pasem 100/40 a 100/32. Za navrtávací pas bude osazeno šoupě se zemní soupravou.

#### Údaje o trase

Trasa větve "A" je odkloněna od stávající trasy o cca 6 m tak, aby nový vodovod vedl mimo frekventovanou komunikaci. Trasa větve "B" sleduje trasu stávajícího měněného vodovodu.

#### Údaje o předmětu rozhodnutí:

##### SO 1.4 - Vodovod

Název vodovodu

Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku -  
SO 1.4 - Vodovod

Typ vodního díla

vodovodní řady zásobovací sítě

Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)

skupinový

Účel užití vodního díla

zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)

2

Název vodního díla

Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku -  
SO 1.4 - Vodovod

##### SO 1.3 - Kanalizace

Název kanalizačního systému

Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku -  
SO 1.3 - Kanalizace

Typ vodního díla

stoková síť

Kanalizační soustava (Č 24)

kanalizace pro veřejnou potřebu

Účel užití vodního díla

odvádění dešťových a odpadních vod

Charakter kanalizační soustavy (Č 25)

jednotná

Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)

4

Název vodního díla

Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku -  
SO 1.3 - Kanalizace

2. Před započítáním zemních prací stavebník zajistí vytyčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení !!! Křížení, styk nebo souběh kanalizace a vodovodu s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen s dotčenými orgány státní správy a organizacemi. Je třeba dodržet podmínky: a) vyjádření VHOS, a.s. zn. Ing.Mi/2008/735 ze dne 1.2.2008, které je součástí PD, b) vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 53778/09/CPA/VV0 ze dne 13.5.2009, které je součástí PD, c) vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1022127181 ze dne 20.5.2009, které je součástí PD d) vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 118/08/133 ze dne 14.1.2008 a zn. 1710/09/133 ze dne 21.5.2009, která jsou součástí PD, e) vyjádření Kabelové televize CZ s.r.o. zn. 20081009\_1-JP ze dne 9.10.2008, které je součástí PD. Žadatel musí mít před započítáním zemních prací všechna vyjádření aktualizovaná.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: bude určen na základě výběrového řízení.
5. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Po dokončení stavby.
6. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.
7. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
  - a) Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ke stavebnímu řízení stavby – „Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku“ č. j. 1576/09/HP-Sy/240 ze dne 13.5.2009: K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen mikrobiologický rozbor pitné vody, odebraný u umyvadla na poště a u přípojného místa na náměstí.
8. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
  - a) Vzhledem k rozsahu úprav komunikací bude výměna vodovodního řadu prodloužena až do křižovatky ul. Horní Farní a Spojovací.
  - b) Kladečský plán je nutno v místech uzlů u Komerční banky a u městského úřadu upravit dle skutečného profilu stávajícího vodovodu (dle starých PD je tento řad profilu DN 150).
  - c) Hloubka uložení vodovodu musí být po definitivní úpravě povrchů v nezámrně hloubce (min. 1,5 m pod terémem).
  - d) Vystrojení vodoměrných šachet je nutno před jejich výrobou odsouhlasit se zástupcem provozovatele – p. J. Doležel (č. tel. 461 325242).
  - e) Uliční vpusti UV2, UV3 a UV7 budou provedeny jako sorpční.
  - f) Termín realizace stavby je nutno dohodnout se zástupcem provozovatele (p. J. Doležel).
  - g) Skutečné provedení rozvodů, včetně geodetického zaměření, je nutno předat před závěrečnou kontrolní prohlídkou na VHOS, a.s. - oddělení GIS k odsouhlasení (Bc. D. Polák – č. tel. 461 357136). Odsouhlasení geodetického zaměření bude nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
9. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2015.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

#### Odůvodnění:

Dne 1.6.2009 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 18.8.2009 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno,

## II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala firma VHOS, a.s. (IČ 48172901) - Ing. Pavel Binka (ČKAIT 1003302); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Projektovou dokumentaci stavby „Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku - SO Kanalizace, vodovod“ vypracovala firma VHOS, a.s. (IČ 48172901) - Ing. Pavel Binka (ČKAIT 1003302) v lednu 2009, číslo zakázky Z09400150071.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje č. j. HSPA-1/200/PR-S-2009 ze dne 6.5.2009 – souhlasné stanovisko.
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ke stavebnímu řízení stavby – „Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku“ č. j. 1576/09/HP-Sy/240 ze dne 13.5.2009 cit.:

„S projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení – „Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku“ se souhlasí. V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění takto stanovené podmínky:

1. Ke kolaudaci bude předložen mikrobiologický rozbor pitné vody odebraný u umyvadla na poště a u přípojného místa na náměstí.
2. Bude zajištěno ovládání ventilačních křídel kanceláře v přízemí v přístavbě v dosahu z podlahy.
3. Vstup na WC z kanceláře v přízemí bude přes předsíňku.“

Podmínka č. 1, která se jako jediná týká stavby „Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku - SO Kanalizace, vodovod“, byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí.

- Souhrn závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření za odbor životního prostředí zn. S MUMT 32246/2008/OZP1-209 ze dne 24.11.2008, jehož součástí je i požadavek orgánu odpadového hospodářství cit.:

„Ke stavebnímu řízení požadujeme doplnit projektovou dokumentaci konkrétními druhy odpadů, které vzniknou v rámci stavby Regenerace Palackého náměstí v Jevíčku, zařazenými dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), včetně jejich předpokládaných tonáží a způsobů nakládání s nimi (především odpady z bouracích prací).“

Žadatel projektovou dokumentaci k vodoprávnímu řízení doplnil o dodatek podle požadavku orgánu odpadového hospodářství. Dodatek obsahuje konkrétní druhy odpadů, které vzniknou v rámci stavby, včetně jejich předpokládaných tonáží a způsobů nakládání s nimi. Způsob vypracování dodatku byl orgánem odpadového hospodářství odsouhlasen.

Z hlediska ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a lesního hospodářství nejsou ke stavbě žádné připomínky.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad v Jevíčku územní rozhodnutí pod č. j. OVUP3907/2008-361/V dne 30.12.2008 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č. j. OVUP 2021/2009-165/V dne 10.6.2009.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna

- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 72/1994 Sb.“) ve stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Vyjádření VHOS, a.s. zn. Ing.Mi/2009/2782 ze dne 14.5.2009 cit.:

„Předložená projektová dokumentace řeší první část revitalizace Palackého náměstí, včetně vyvolaných investic na vodovodu a kanalizaci.

V rámci akce bude vyměněn vodovodní řad podél západní části náměstí a bude provedena přeložka stávajícího vodovodu vedoucí středem náměstí mimo komunikaci. Nové řady jsou navrženy v profilech DN 100 a 80, materiálu PVC a v délce 220,4 m. Vzhledem k rozsahu úprav komunikací je nutno výměnu vodovodního řadu prodloužit až do křižovatky ul. Horní Farní a Spojovací. Kladečský plán je nutno v místech uzlů u Komerční banky a u městského úřadu upravit dle skutečného profilu stávajícího vodovodu (dle starých PD je tento řad profilu DN 150). Hloubka uložení vodovodu musí být po definitivní úpravě povrchů v nezamrzné hloubce (min. 1,5 m pod terénem). Vystrojení VŠ je nutno před její výrobou odsouhlasit se zástupcem provozovatele – p. J. Doležel (č. tel. 461 325242).

Součástí výměny původní kanalizace je stoka „A“ vedoucí středem náměstí, dále stoky „B“ a „C“ na severní straně náměstí a stoky označené „D“ a „E“ podél západní části náměstí. Stoky jsou navrhovány v profilech DN 250-400. Jako materiál je nutno použít žebrované trouby typu Ultrarib 2 s PP vystělkou dostatečné únosnosti (min. SN 8). Z důvodu zabránění vniku ropných látek do kanalizace je nutno na přípojkách odvádějících dešťové vody z parkovišť osadit sorbční vpusti.

V případě, že bude zjištěno, že stávající vodovodní a kanalizační přípojky jsou z nevyhovujících materiálů nebo jsou poškozeny, bude nutné provést v rámci akce jejich výměnu.

Při provádění rozvodů je nutno dodržet související ČSN (ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky z října 2004, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení) a v souladu se standardy pro veřejný vodovod a kanalizaci, kterými se řídí vodovody a kanalizace, které provozuje VHOS, a.s. a jsou majetkem města Jevíčko. Termín realizace přeložek a výměn je nutno dohodnout se zástupcem provozovatele (p. J. Doležel). Skutečné provedení rozvodů, včetně geodetického zaměření, je nutno předat před zahájením užívání stavby na oddělení GIS k odsouhlasení (Bc. D. Polák – č. tel. 461 357136).“

Podmínka o nutnosti prodloužení výměny vodovodního řadu až do křižovatky ul. Horní Farní a Spojovací byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínka nutnosti úpravy kladečského plánu v místech uzlů u Komerční banky a u městského úřadu dle skutečného profilu stávajícího vodovodu byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínka hloubky uložení vodovodu po definitivní úpravě povrchů v nezamrzné hloubce (min. 1,5 m pod terénem) byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínka odsouhlasení vystrojení vodoměrných šachet před jejich výrobou se zástupcem provozovatele byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí. Problematika materiálu, který bude použit na kanalizaci, byla projednána během ústního jednání. Popis materiálu byl upřesněn po dohodě projektanta s provozovatelem kanalizace. Podmínka osazení sorpčních vpustí na kanalizaci, odvádějící dešťové vody z parkovišť, byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavek na výměnu stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek v případě, že bude zjištěno, že jsou z nevyhovujících materiálů nebo jsou poškozeny, nebyl zapracován do podmínek tohoto rozhodnutí. Tento požadavek je pouze doporučením žadatelé a nelze jím podmiňovat vydání vlastního stavebního povolení. Povinnost provádění stavby zajišťuje podmínka č. 1 tohoto rozhodnutí, která ukládá povinnost provést stavbu podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala firma VHOS, a.s. (IČ

48172901) - Ing. Pavel Binka (ČKAIT 1003302); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Podmínka dohodnutí termínu realizace stavby se zástupcem provozovatele byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínka o předání skutečného provedení rozvodů, včetně geodetického zaměření, k odsouhlasení na VHOS, a.s. – oddělení GIS, byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí.

- Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje zn. SUSPK/2814/2009 ze dne 20.5.2009 cit.:

„Dne 15.5.2009 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci: „Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku“, kterou právě zpracováváte. Stavba je umístěna v katastrálním území Jevíčko – město, obec Jevíčko. Dne 14.11.2008 bylo SÚS Pk vydáno k této akci vyjádření zn. SUSPK/7836/2008 s podmínkami pro územní řízení.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb.) vydává toto vyjádření:

1. Platí podmínky z výše uvedeného vyjádření ze dne 14.11.2008 zn. SUSPK/7836/2008.
2. Speciální stavební úřad vydávající stavební povolení ve stavebním řízení posoudí zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení se zaměřením na splnění podmínek stanovených Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.“

Podmínky, uvedené ve vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje zn. SUSPK/7836/2008 ze dne 14.11.2008, se týkaly územního řízení na stavbu a byly v tomto řízení řádně projednány. V územním řízení bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem v Jevíčku č. j. OVUP3907/2008-361/V dne 30.12.2008. Vodoprávní úřad Moravská Třebová, jakožto speciální stavební úřad, není příslušný ke kontrole dodržení podmínek z územního rozhodnutí ve zpracované projektové dokumentaci k vodoprávnímu řízení. V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 stavebního zákona provádí ověření dodržení podmínek územního rozhodnutí obecný stavební úřad, příslušný k vydání územního rozhodnutí. V tomto případě se jedná o Městský úřad Jevíčko. Městský úřad Jevíčko ověřil dodržení podmínek územního rozhodnutí vydáním souhlasu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona č. j. OVUP2021/2009-165/V ze dne 10.6.2009.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15. dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství - vodoprávnímu úřadu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2. let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Pavel Báča  
vedoucí odboru ŽP

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 30. dnů.**

Vyvěšeno dne: 21.8.2009

Sejmuto dne: 21.9.2009

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí rozhodnutí.

#### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 10.7.2009.

#### Obdrželi:

navrhovatelé (dodejky)

1. Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

ostatní účastníci

Ostatním účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou. Tímto účastníkem je

- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna
- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 72/1994 Sb.“) ve stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu nebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

dotčené orgány

2. Městský úřad Moravská Třebová orgán státní památkové péče, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
3. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy
4. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje územní pracoviště Svitavy, Polní 2, 568 02 Svitavy

ostatní (na vědomí)

5. Městský úřad Moravská Třebová odbor životního prostředí, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová
6. Městský úřad Moravská Třebová odbor dopravy, pan Ing. Kocum, nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
7. Městský úřad Jevíčko Stavební úřad, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
8. Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová – zasiláme 2 x, jednou **pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 30. dní**, 1 x bude s vyznačením data vyvěšení a sejmnutí vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.
9. Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko – zasiláme 2 x, jednou **pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 30. dní**, 1 x bude s vyznačením data vyvěšení a sejmnutí vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.